

Urząd Miejski
w Dobrym Mieście
ul. Warszawska 14
11-040 Dobre Miasto

Dobre Miasto, 08.02.2021

Og.0003.12.2021

**Pani Magdalena Kowalska
Radna Rady Miejskiej
w Dobrym Mieście**

Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 28.01.2021 r. (wpływ 29.01.2021 r.) zgłoszoną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrym Mieście, w sprawie zgłoszeń mieszkańców dotyczących złego natężenia oświetlenia po wymianie starych opraw oświetleniowych na nowe typu LED, informuję, że obecnie na terenie naszej gminy większość opraw to nieoszczędne lampy metahalogenowe o mocy 150W – 400W oraz wysokoprężne lampy sodowe o mocy od 70 do 250W i skuteczności świetlnej ok. 100lm/W.

Jako oszczędną alternatywę, zastosowaliśmy oprawy typu LED o mocy od 30 do 100W, które osiągają skuteczność świetlną na poziomie porównywalnym do najlepszych wysokoprężnych opraw sodowych, z których niektóre osiągają nawet 140 lm/W.

Informuję, że przed wymianą oświetlenia, nie został wykonany projekt techniczny wymiany opraw na energooszczędne typu LED oraz nie zostały wykonane pomiary fotometryczne, ponieważ wymiany dokonano w ramach konserwacji oświetlenia ulicznego. Korespondencję Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście z GDDKiA w sprawie wymiany lamp przesyłam Pani w załączeniu.

Jednocześnie proszę o wskazanie konkretnych miejsc, w których stan oświetlenia się pogorszył, byśmy mogli podjąć odpowiednie działania mające na celu ich ewentualne doświetlenie.

Burmistrz
Dobrego Miasta
/-/
Jarosław Kowalski