

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bzowiec**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przedstawiam treść zapytań Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Zgodnie z załączoną Specyfikacją nr D-05.03.26GL ZASTOSOWANIE ZBROJENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ SIATKĄ Z WŁÓKIEN SZKLANYCH WZDŁUŻ I WSZERZ Z ZAMKNIĘTYMI OCZKAMI POWLECZONĄ POLIMEROASFALTEM należy zastosować Siatkę szklaną z zamkniętym oczkiem 100/100 kN, czy Zamawiający dopuści do wbudowania siatkę szklaną 100/100 kN z oczkiem otwartym?

Odp. Zamawiający dopuszcza wbudowania siatki z oczkiem otwartym pod warunkiem spełnienia wszystkich innych wymagań stawianych przez specyfikację techniczną.

2. Prosimy o załączenie Specyfikacji Technicznych na geokompozyt w celu prawidłowej wyceny.

Odp. Zamawiający w załączeniu zamieszcza SST na geokompozyt.

3. Czy Zamawiający przewiduje na w/w odcinku wykonanie stabilizacji pasa drogowego, jeśli tak to prosimy o podanie ilości punktów oraz wskazanie pozycji w której należy ująć jej koszt.

Odp. Nie przewiduje się wykonania stabilizacji pasa drogowego.

4. Zgodnie z załączoną Specyfikacją przed przystąpieniem do wykonywania warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej Wykonawca jest zobowiązany do wykonania odcinka próbnego, który powinien wynosić co najmniej 500 m², a długość co najmniej 50 m. Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający zezwoli wykonać odcinki próbne w miejscu przebudowywanego odcinka lub odstąpi od wymagań ze względu na niewielką powierzchnię projektowanego odcinka drogi

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie odcinka próbnego w miejscu przebudowywanego odcinka.

BURMISTRZ
Jarosław Kowalski