



**POLSKI
ŁAD**



Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ul. Warszawska 14
11-040 Dobre Miasto

Dobre Miasto, 05.01.2024 r.

FR.271.23.2023

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
SPROSTOWANIE**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn. **Budowa PSZOK w Dobrym Mieście**
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00565154 z dnia 20-12-2023

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 29.12.2023 r., zamawiający przedstawia sprostowanie do odpowiedzi z dnia 02.01.2024 r. dot. pytania 1.

1. W związku ze zmianą projektowanej grubości kostki betonowej z 10 cm na 8 cm i przewidywanym zmniejszeniem obciążenia drogi dojazdowej i nawierzchni PSZOK czy Zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcje drogi - podbudowa betonowa gr. 20 cm - nawierzchnia z kostki na pcp 4 cm Nawierzchnia PSZOK - podbudowa betonowa gr. 20 cm - nawierzchnia z kostki na pcp 4 cm w ilościach nie zmienionych takich jak w przedmiarze robót?

Odp.

Zamawiający dopuszcza następującą konstrukcję nawierzchni:

- 1) Podbudowy i nawierzchnie PSZOK:
 - Podbudowa betonowa grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm,
 - Nawierzchnia z kostki betonowej typu Polbruk grubość 8 cm na pcp gr.4 cm
- 2) Podbudowy i nawierzchnię - droga dojazdowa:
 - Podbudowa dolna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa gr. 20 cm
 - Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego grubości 8 cm po zagęszczeniu
 - Nawierzchnia z kostki betonowej typu Polbruk grubość 8 cm na pcp gr.4 cm.

Burmistrz

/-/

Jarosław Kowalski