



**POLSKI
ŁAD**



Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ul. Warszawska 14
11-040 Dobre Miasto

Dobre Miasto, 05.02.2024 r.

FR.271.4.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn. **Budowa PSZOK w Dobrym Mieście**
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00076061 z dnia 29-01-2024

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie: Zamawiający zmienił grubość nawierzchni z kostki betonowej 10 cm na 8 cm w związku z przewidywanym zmniejszeniem obciążenia drogi dojazdowej i nawierzchni PSZOK.

Pytanie 1 – czy Zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji drogi podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr 20 cm, warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego 8 cm nawierzchnia z kostki 8 cm na pcp 4 cm? Pytanie 2 – czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni PSZOK, podbudowa betonowa gr 20 cm, nawierzchnia z kostki 8 cm na pcp 4 cm ? w ilościach jak w przedmiarze robót.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza następującą konstrukcję nawierzchni :

1. Podbudowy i nawierzchnie PSZOK:

- Podbudowa betonowa C8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm,
- Nawierzchnia z kostki betonowej typu Polbruk grubość 8 cm na pcp gr.4 cm

2. Podbudowy i nawierzchnię - droga dojazdowa:

- Podbudowa dolna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa gr. 20 cm
- Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego grubości 8 cm po zagęszczeniu
- Nawierzchnia z kostki betonowej typu Polbruk grubość 8 cm na pcp gr.4 cm.

Burmistrz
/-/
Jarosław Kowalski