

ZUW 703/150/2021

Gmina Dobre Miasto
ul. Warszawska 14
11-040 Dobre Miasto

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA do sieci wodociągowej dla nieruchomości położonej w Dobrym Mieście.

Na podstawie § 17 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 lutego 2019 r.) oraz w związku z wnioskiem z dnia 15.12.2021 r. (data wpływu do tut. zakładu) o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej informuję, że odprowadzanie wód opadowych i roztopowych dla nieruchomości położonych przy ul. Nalepy w Dobrym Mieście, dz. nr 340/1, 338/1, 341/1, 338/5, 338/7 obręb 2 Dobre Miasto, należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:

1. Celem umożliwienia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych niezbędne jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej $\phi 200$ włączonej do studni rewizyjnej o rzędnych w - 75,31 d – 73,86 położonej w ul. Kościuszki na działce o nr ew. 332/14 obręb 2 Dobre Miasto oraz włączonej do projektowanej studni rewizyjnej o rzędnych w -73,47 d – 72,30 położonej na działce nr 338/5 obręb 2 Dobre Miasto.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ.

1. Projektowaną sieć wykonać z rur PCV.
2. Wpusty uliczne zaprojektować jako żeliwne kołnierzowe, włazy studni rewizyjnych projektować typu ciężkiego z zatrzaśnikami.

III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. Budowa kanalizacji deszczowej wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Wybudowana sieć kanalizacji deszczowej pozostanie własnością Odbiorcy.
3. Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej nastąpi po spełnieniu niniejszych technicznych warunków przyłączenia.
4. Inwestor przed rozpoczęciem budowy sieci kanalizacji deszczowej ma obowiązek przedłożenia dla ZUW Sp. z o.o. w Dobrym Mieście uzgodnień z właścicielami nieruchomości, na której ma być posadowiona sieć kanalizacji deszczowej.
5. Plan sytuacyjny lub projekt techniczny przyłączy należy przedłożyć do uzgodnienia w 2 egzemplarzach w ZUW Sp. z o.o. w Dobrym Mieście.
6. Termin rozpoczęcia prac związanych z budową i podłączeniem sieci kanalizacji deszczowej należy uzgodnić z ZUW Sp. z o.o. w Dobrym Mieście na 7 dni przed

rozpoczęciem robót.

7. Zakończone prace należy zgłosić do odbioru częściowego w otwartym wykopie.
8. Podstawą do odbioru końcowego jest wykonanie urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną, przedłożenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz wyniku z monitoringu kamerą inspekcyjną sieci kanalizacji deszczowej.
9. Niniejsze warunki tracą ważność po upływie dwóch lat od daty wydania.

PREZES ZARZĄDU

Agata Wagner - Mioduszevska