

Dobre Miasto, 27.10.2016 r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn: **„Budowa drogi dojazdowej do zaprojektowanego przedszkola przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście”**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawiam treść zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pyt. W przedmiarach robót w poz. 31 nie została ujęta podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0-31,5mm gr. 20cm pod miejsca parkingowe. Proszę o potwierdzenie i ujęcie w przedmiarach ww podbudowy w ilości 166,06 m<sup>2</sup>.

Odpowiedź:

Potwierdzam konieczność ujęcia w przedmiarach podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0-31,5mm gr. 20cm pod miejsca parkingowe w ilości 166,06 m<sup>2</sup>.

**BURMISTRZ**

Stanisław Trzaskowski