

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **budowę budynku Przedszkola Publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury, aranżacją stałego wyposażenia wszystkich pomieszczeń przedszkolnych przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawiam treść zapytań Wykonawcy z dnia 27.07.2017 r. wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1 "Ponieważ zlikwidowano instalację pompy ciepła (dolnego źródła), która miała dostarczać chłód do zbiornika wody lodowej, a następnie zasilać chłodnice central wentylacyjnych, w związku z tym co będzie zasilało instalację wody lodowej, ponieważ dostawa węzła nie obejmuje rozwiązania dostarczenia źródła zasilania takiej instalacji ? Nigdzie nie dopatrzyliśmy się innego źródła zasilania wody lodowej."

Odp. Zamawiający zrezygnował z instalacji wody lodowej.

BURMISTRZ
Stanisław Trzaskowski