

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **przebudowę drogi gminnej w miejscowości Swobodna, gmina Dobre Miasto**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przedstawiam treść zapytań Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Czy zamawiający potwierdza konstrukcję jezdni i skrzyżowań na nowej podbudowie tj.

<u>Konstrukcja drogi na nowej podbudowie</u>	<u>KR2</u>
nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S	4cm
w. wiążąca z betonu asfaltowego AC16W	8cm
warstwa wzmacniająco usztywniająca z geosiatki	-
w. wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3	10cm
<u>w. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3</u>	<u>20cm</u>
Podłoże gruntowe / Razem	42cm

Jeśli tak to prosimy o zweryfikowanie przedmiarów robót dotyczących geosiatki i podanie prawidłowej ilości.

Odp. Warstwę wzmacniająco usztywniającą z geosiatki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową tj. na całej długości i szerokości przebudowywanej drogi.


BURMISTRZ
Jarosław Kowalski