

Dobre Miasto, dnia 07.10.2009r.

Znak. FR.341-1/4/2009

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na na wg CPV 45.23.31.20-6 *Roboty w zakresie budowy dróg* tj. **Modernizacja drogi gminnej przez atrakcyjne turystycznie obszary chronionego krajobrazu Doliny Środkowej Łyny na odcinku Kabikiejmy Dolne - Kabikiejmy**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.), udzielam wyjaśnień na zapytania Wykonawcy z dnia 7 października 2009r.

Treść zapytania:

„Prosi się o jednoznaczne określenie czy podbudowę grubości 20 cm, o której mowa w pozycji 8d.3 Przedmiaru Robót oraz w rozdziale D-04.10.01 Specyfikacji Technicznej należy wykonać z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MMCE – z użyciem emulsji asfaltowej) jak zapisano w przedmiarach czy też z mieszanki mineralno-cementowo-asfaltowej (MCA – z użyciem asfaltu spienionego) jak określono w specyfikacji technicznej.”

Odpowiedź: należy użyć mieszanki MCA – z użyciem asfaltu spienionego, tak jak określono w Specyfikacji Technicznej w rozdziale D-04.10.01.