

Dobre Miasto, 20.05.2015 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **remont części ulic Kolejowej oraz Zwycięstwa w Dobrym Mieście**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przedstawiam treść zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:

Pozycja kosztorysowa nr 29 „Wymiana latarni oświetlenia ulicznego z podłączeniem ich po przeciwnej stronie w zieleńcu”. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ofercie nie należy ująć kosztów zakupu nowego materiału, tj latarni? Natomiast jeżeli tak, to prosimy o załączenie szczegółu wykonania latarni oświetleniowej.

Odpowiedź:

W ofercie należy ująć koszty zakupu latarni, zgodnie z wymaganiami inwestora, tj.: latarnia aluminiowa 6 mb, oprawa 100 W, źródło światła sodowe, lampa wykonana w II klasie ochrony, klosz z poliwęglanu, obudowa z tworzywa sztucznego, możliwość regulacji odbłyśnika, klasa szczelności co najmniej IP65; mocowanie latarni bezpośrednio na słupie, montaż latarni na fundamencie prefabrykowanym.

BURMISTRZ

Stanisław Trzaskowski