

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **opracowanie dokumentacji oraz wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 160008N na odcinku Barcikowo – Knopin”**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawiam treść zapytań Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pyt. 1. Zgodnie z zapisem pkt 1.4. PFU

Długość drogi wynosi ok. 2197 mb. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje fragment drogi sąsiadujący z cmentarzem w Knopinie. Niniejsza część drogi w rejonie wsi Knopin objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwałą XXI/167/96 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 1996-10-24.

Pozostała część inwestycji nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W celu umożliwienia prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia prosimy o zamieszczenie wyciągu z planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego drogi gminnej 160008N.

Odp. Część drogi objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXI/167/96 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 24.10.1996 r. – plan miejscowy dostępny na stronie internetowej [www.dobremiasto.e-mapa.net](http://www.dobremiasto.e-mapa.net). Na pozostałą część nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wykonawca w imieniu i na rzecz inwestora winien uzyskać decyzję środowiskową i decyzję zezwalającą na realizację robót drogowych ZRID, jak również inne decyzje i uzgodnienia wymagane przy realizacji tego rodzaju inwestycji. Zgodnie z art. 11i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.), w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), co oznacza, że lokalizacja drogi może być niezależna od tego, co zostało ustalone w prawie miejscowym.

Pyt. 2. Zgodnie z zapisem pkt 1.4 PFU Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

- mapa ewidencyjna w postaci wektorowej
- mapa zasadnicza w wersji elektronicznej
- skrócony wypis ze skorowidza działek oraz podmiotów
- dodatkowe wytyczne inwestorskie

W celu umożliwienia prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia prosimy o zamieszczenie wyżej wymienionych dokumentów dotyczących drogi gminnej 160008N .

Odp. Mapa ewidencyjna w postaci wektorowej, mapa zasadnicza w wersji elektronicznej, skrócony wypis ze skorowidza działek oraz podmiotów, będące w zasobie Ośrodka Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Olsztynie, a także dodatkowe wytyczne będą udostępnione z chwilą podpisania umowy z Wykonawcą.

Pyt. 3. Zgodnie z zapisem pkt 1.3 litera b) tiret 4

- przewidzieć wymianę istniejących przepustów oraz montaż nowych, jeżeli zachodzi potrzeba.

Zapis ten dopuszcza dowolność postępowania wobec istniejącego przepustu fi 100. Można go wg tego zapisu wyremontować – co przedłuży jego żywotność o ok. 10 lat lub przebudować – wówczas żywotność tego obiektu będzie wynosiła minimum 40 lat. Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza remont istniejącego przepustu, czy oczekuje jego pełnej przebudowy.

Odp. Zamawiający przewiduje remont przepustu polegający na całkowitej wymianie elementów na nowe.

Pyt. 4. Na podstawie ewidencji działek dostępnej na stronie internetowej GEOPORTAL oferent stwierdza, że na pewnych odcinkach drogi gminnej 160008N istniejący pas drogowy jest wąski i nie pozwala na umieszczenie w nim jezdni drogi gminnej o założonych parametrach wraz z pobocznymi i urządzeniami odwadniającymi. Czy Zamawiający przewiduje wykupienie części sąsiednich działek w celu ujednoczenia parametrów drogi na jej całym odcinku? Dane te są potrzebne do wyliczenia właściwej ilości robót, a tym samym do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.

Odp. Przewiduje się wykup gruntów na zasadach i przepisach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.).

Pyt. 5. Na stronie 8 PFU w pkt. 1.4 Zamawiający w charakterystyce inwestycji dotyczącej jezdni określił jej szerokość na 5,50 m (z miejscowymi przewężeniami). Prosimy o sprecyzowanie w jakich przypadkach Zamawiający dopuszcza zastosowanie przewężeń jezdni.

Odp. Celem wykonania i zachowania parametrów drogi nie dopuszcza się miejscowych przewężeń drogi.

Pyt. 6. Prosimy o jednoznaczne określenie czy w ramach zadania należy zamontować, zgodnie z obowiązującymi przepisami, bariery ochronne drogowe.

Odp. W ramach zadania należy zamontować bariery drogowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

BURMISTRZ  
Stanisław Trzaskowski

