



**POLSKI
ŁĄD**



Urząd Miejski w Dobrym Mieście
ul. Warszawska 14
11-040 Dobre Miasto

Dobre Miasto, 02.04.2024 r.

FR.271.7.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp **modernizację infrastruktury społecznej w Dobrym Mieście**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2024/BZP 00243123 z dnia 13.03.2024 r.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat:

1. Parametrów technicznych, wymiarów, grubości i kolorystyki wykładzin dywanowych, płytek podłogowych i ściennych.

Odp. Zgodnie z załącznikiem 9A do SIWZ, Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wykładzin dywanowych. Minimalne parametry techniczne wykładziny winylowej w płytkach LVT określono w załączniku nr 9A do SWZ. Zgodnie z ww. załącznikiem kształt, wymiar, kolor oraz wzór należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji inwestycji.

2. Jaki zastosować rodzaj i kolor dachówki?

Odp. Należy zastosować dachówkę ceramiczną. Rodzaj oraz kolor dachówki identyczny lub jak najbardziej zbliżony do dachówki w budynku istniejącym.

3. Z jakiego materiału mają być wykonane obróbki, rynny i rury spustowe. Jaki rodzaj blachy i jaki kolor?

Odp. Wszelkie opierzenia dekararskie oraz rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy ocynkowanej gr. min. 0,5mm.

Burmistrz

/-/

Jarosław Kowalski