


**MIASTOPROJEKT - OLSZTYN**  
Spółka z o.o.

10-540 OLSZTYN, ul. DĄBROWSZCZAKÓW 21  
tel. centrala 527 02 13, tel/fax 527 02 14

„Projekt współfinansowany z programu  
PHARE 2003”



Nazwa projektu ..... **PROJEKT BUDOWLANY**  
..... **WENTYLACJA MECHANICZNA**  
.....  
(branża)  
Obiekt ..... **MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU**  
..... **MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI** .....  
..... **PUBLICZNEJ** .....  
(nazwa)  
..... **Dobre Miasto, ul. Górna 1** .....  
.....  
(adres)  
Inwestor ..... **Urząd Miejski w Dobrym Mieście** .....  
..... **11-040 Dobre Miasto, ul. Warszawska 14** .....  
Projektant ..... **inż. Roman Przytuła** .....  
..... **upr.bud.Nr 110/80 OL §13.1.4.a** .....  
..... **upr.bud.Nr 201/94 OL §13.1.4.a,b** .....  
Sprawdzający ..... **inż. Zbigniew Rymanis** .....  
..... **upr.bud.Nr 113/84 OL §13.1.4.a** .....  
..... **upr.bud.Nr 226/94 OL §13.1.4.a,b** .....  
Kierownik ..... **Wiesław Sosak** .....  
pracowni ..... **upr. bud. nr 7 / 90 / OL** .....  
Nr umowy .....  
4/2006L ..... Olsztyn, dnia ..... **sierpień** ..... 2006r. ....

"Miastoprojekt-Olsztyn" zastrzega sobie pełne prawa autorskie.

Wszelkie zmiany i poprawki w dokumentacji uzgadniać należy z jednostką autorską.


# PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH

inż. Roman Przytuła

ul. E. Plater 7/14

10-562 Olsztyn

tel/fax (0-89) 523-58-47  
tel.kom. 600-315-227  
pracownia (0-89) 535-23-25  
e-mail [pisrp@o2.pl](mailto:pisrp@o2.pl)



## INWESTOR:

Urząd Miasta

Ul. Warszawska 14

11-040 Dobrze Miasto

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ  
MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
UL. GÓRNA 1, DOBRE MIASTO

PROJEKTOWANIE  
INSTALACJI SANITARNYCH  
inż. Roman Przytuła  
10-562 Olsztyn, ul. E. Plater 7/14  
tel./fax 0-89/523 58 47, kom. 0 600 315 227  
NIP 739-121-44-81, Regon 510249869

Projektant: inż. Roman Przytuła  
upr. bud. Nr 110/80 OL §13.1.4.a  
upr. bud. Nr 201/94 OL §13.1.4.a,b

Opracował: mgr Piotr Tabaka

Sprawdzający: inż. Zbigniew Rymanis  
upr. bud. Nr 113/84 OL §13.1.4.a,b  
upr. bud. Nr 226/94 OL §13.1.4.a,b

OLSZTYN SIERPIEŃ 2006

URZĄD WOJEWÓDZKI  
w Olsztynie

Olsztyn, dnia 25.10. 1994 r.

(nieczuć)

Nr 201/94/OL

**DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO**  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1, § 5 ust.1; § 7 i § 13 ust.1 pkt 4. lit. a, b

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (z późn. zmian./ Dz. Ustaw Nr 8, poz. 48) stwierdza się, że

Obywatelka: R o m a n P r z y t u r a  
(imię i nazwisko)

inżynier budownictwa lądowego

(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzona) dnia 20 sierpnia 1951 r. w Parężki - Bartoszyce

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta oraz kierownika budowy i robót


(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie instalacji i sieci sanitarnych

(specjalizacja zawodowa)

ze zgodzonym  


P a n Roman Przytuła upoważniony jest do :

- 1/ sporządzania projektów instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych i sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłych uzbrojenia terenu,
- 2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji i sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych i sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłych uzbrojenia terenu.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wojewody Olsztyńskiego.

Pobrano i skasowano  
opłatę skarbową  
w wys. 30 tys. zł.



Z mp. WOJEWODY

inż. Janusz Palczowski  
Z-ca Dyrektora  
Wydziału Inżynierski, Architektura  
i Nadzór Budowlany



P O L S K A  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

Olsztyn 16 stycznia 2006  
(data)

## Zaświadczenie nr 552 / 2006

Pan/Pani **Roman Przytuła**

miejsce zamieszkania **ul.E.Plater 7/14**

**10-562 Olsztyn**

jest członkiem Warmińsko - Mazurskiej

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM / **IS/2168/01**

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne

od dnia **2006-01-01** do dnia **2006-12-31**

PRZEWODNICZĄCY  
Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby  
Inżynierów Budownictwa

*mgr inż. Zdzisław Binerowski*

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 10-532 Olsztyn, pl.Konsulatu Polskiego 1 tel./fax (089) 527 72 02

*ze zgodności*

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Prawa Budowlanego  
oświadczam, że projekt budowlany został  
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  
oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWANIE  
INSTALACJI SANITARNYCH  
*inż. Roman Przytuła*  
10-562 Olsztyn, ul. E. Piłater 7/14  
tel./fax 0-89-523 68 47, kom. 0 600 315 227  
NIP 780-121-44-81 Regon 510249866

inż. Roman PRZYTUŁA



projektant

URZĄD WOJEWODZKI  
w Olsztynie  
Wydział Planowania Przestrzennego,  
Urbanistyki, Architektury  
i Nadzoru Budowlanego  
0514319

Olsztyn, dnia 1.08. 1984 r.

Nr 113/84/OL

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2, § 5 ust. 2, § 7 § 13, ust. 1, pkt. 4, lit. b

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. Ustaw Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że

Obywatel(ka) Zbigniew RYMANIS

(imię i nazwisko)

technik urządzeń sanitarnych

(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 28 stycznia 1946 r. w Gizycku

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta oraz kierownika budowy i robót

(rodzaj funkcji)

instalacyjno — inżynierskiej

w specjalności

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie

instalacji sanitarnych

(specjalizacja zawodowa)

ze zgodności



Obywatel(ka) Zbigniew Rymański jest upoważniony(a) do:  
(imie i nazwisko)

- 1a. Sporządzania projektów instalacji sanitarnych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,
2. Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji sanitarnych o powszechnie znanach rozwiązaniach konstrukcyjnych.

c. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministerstwa Administracji i Gospodarki Przestrzennej w terminie 14 dni od daty otrzymania za pośrednictwem tut. Wydziału.

Z. ca DYREKTORA


inż. Józef Paluszki



(m.p.)

(podpis i pieczęć)





P O L S K A  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

Olsztyn

11 stycznia 2006  
( data )

## Zaświadczenie nr 491 / 2006

Pan/Pani **Zbigniew Rymanis**

miejsce zamieszkania **ul. Gotowca 13/20**  
**10-087 Olsztyn**

jest członkiem Warmińsko - Mazurskiej

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM / **IS/2311/01**

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne

od dnia **2006-01-01** do dnia **2006-12-31**

PRZEWODNICZĄCY  
Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby  
Inżynierów Budownictwa

mgr inż. *Zdzisław Biegowski*

*za zgodności*

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Prawa Budowlanego oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

**PROJEKTANT**

Zbigniew Rymanis  
upr. 70/103/OL/1225/94/OL  
§ 13 ust. 1 p-kt 4 lit. a i b.

## OPIS TECHNICZNY

### 1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest nawiewno - wyciągowa instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczeń Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej znajdującej się przy ulicy Górnej 1 w Dobrym Mieście.

### 2. Podstawa opracowania.

- Katalogi fabryczne
- Poradnik „Ogrzewanie + Klimatyzacja” RECKNAGEL, SPRENGER
- Normy i przepisy
- M. Malicki „Wentylacja i klimatyzacja”

### 3. Zakres opracowania.

Projekt zawiera trasy przewodów, ich średnice oraz normatywną ilość powietrza nawiewanego w poszczególnych punktach pomieszczenia. Przedstawiono także rodzaj proponowanych urządzeń i materiałów oraz wytyczne branżowe.

### 4. Charakterystyka obiektu.

Projektowana instalacja znajduje się w budynku istniejącej Biblioteki Publicznej w Dobrym Mieście. Obiekt jest budynkiem 3-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z poddaszem użytkowym.

### 5. Opis przyjętego rozwiązania wentylacji.

Do pomieszczeń parteru i piętra zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną obsługiwaną przez centralę wentylacyjną VS-120-R-PH/SS prod. VTS CLIMA o wydatku powietrza 10100m<sup>3</sup>/h. Centrala składa się z wymiennika krzyżowego, nagrzewnicy wodnej, sekcji wentylatorowych, tłumików szumu, filtru oraz odkraplacza. Do centrali należy doprowadzić ciepło technologiczne z kotłowni budynku. Proces przygotowania powietrza odbywać się będzie w centrali. Tak przygotowane powietrze wentylator tłoczy kanałami wentylacyjnymi do pomieszczeń. Wlot powietrza przewidziano anemostatami nawiewnymi izolowanymi z wbudowanymi przepustnicami umieszczonymi pod stropem pomieszczeń. Kanały rozprowadzające poziome poprowadzono w częściach nieużytkowych poddasza. Do wyciągu powietrza zużytego zaprojektowano kraty wyciągowe.

Dru~~ga~~ centrala VS-~~40~~-R-M/HC/S o wydatku powietrza ~~2~~800m<sup>3</sup>/h, Ne=1,5 kW. Centrala składa się komory mieszania, filtru, nagrzewnicy elektrycznej, chłodnicy freonowej jednosekcyjnej. Do pomieszczeń poddasza świeże powietrze będzie doprowadzane za pomocą anemostatów nawiewnych. Kanał główny znajdować się będzie na strychu budynku. Do centrali zaprojektowano agregat chłodniczy ASKMAS typu APS 020V o wydatku chłodniczym 22,7 kW.

Obie centrale ustawione będą na dachu kotłowni. Centrale powinny być posadowione na poziomej podstawie oraz ustawiona z zachowaniem odstępów serwisowych. Podłoga, rama lub podest muszą być odpowiednio wypoziomowane. Czerpnie i wyrzutnia są zamontowane bezpośrednio w maszynach.

Do pomieszczeń wc i szybu windy zaprojektowano wentylatory dachowe DRV-MINIVENT 1 o wydatku powietrza  $250\text{m}^3/\text{h}$ ,  $N_e=0,046\text{kW}$ .

Zaprojektowano również 2 kurtyny drzwiowe elektryczne prod BSH KLIMA długości 2m i  $L=1,5$ ,  $N_e=6\text{kW}$ . Z pomieszczeń wc na poddaszu powietrze wywiewane będzie za pomocą wentylatorów EDM  $\phi$  160.

## 6. WYTYCZNE DLA INNYCH BRANŻ

Należy przewidzieć wykonanie następujących robót na rzecz branży wentylacyjnej

### a) roboty budowlane

- ramy stalowe pod zespoły central wentylacyjnych
- przepusty dla kanałów (otwory w stropie i dachu)
- inne towarzyszące roboty budowlane
- konstrukcja wsporcza kanałów i urządzeń w budynku i na dachu
- wejście na dach dla obsługi central
- obudowa akustyczna urządzeń na dachu
- pomosty nad kanałami dla serwisu central.

### b) roboty elektryczne

- zasilanie kablowe zespołów zakończone rozłącznikami mocy
- połączenia kablowe pomiędzy tablicami sterowniczymi a zespołami
- doprowadzenie i podłączenie przewodów uziemiających zgodnie z obowiązującymi przepisami
- połączenia kablowe pomiędzy czujkami temperaturowymi a zespołami
- pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami
- zasilanie wentylatorów indywidualnych
- uwzględnić nasłonecznienie układanych kabli na dachu
- silniki wentylatorów indywidualnych ze zmianą liczby obrotów

### c) roboty AKPIA

Wykonawca przed przystąpieniem do instalacji automatyki powinien przedłożyć projekt automatyki i sterowania do uzgodnienia przez projektanta instalacji wentylacji. Prace wykonawcze powinny być rozpoczęte dopiero w momencie zatwierdzonego i sprawdzonego projektu automatyki.

- pełna automatyka central wentylacyjnych z możliwością przekazania danych do punktu dyżurnego obiektu
- praca central w cyklu automatycznym – dobowym, tygodniowym
- pomiar temperatury oraz  $\text{CO}_2$  w powietrzu wywiewanym.

## 7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Instalacja może być zgłoszona do odbioru po zakończeniu robót instalacyjno-montażowych i robót budowlanych. Z wszystkich prób i testów sporządzić odpowiednie protokoły odbioru.

Podczas odbioru wykonać następujące badania:

- oględziny zewnętrzne, polegające na sprawdzaniu zgodności wykonania instalacji z zatwierdzonym projektem

- oględziny zewnętrzne, polegające na sprawdzaniu zgodności wykonania instalacji z zatwierdzonym projektem
- sprawdzenie wymiarów kanałów i średnic przewodów oraz uzbrojenia na zgodność z zatwierdzonym projektem
- sprawdzenie zastosowanych do budowy instalacji materiałów

Do odbioru technicznego wykonawca przedstawi:

- oświadczenie o zgodności wykonania z projektem budowlanym i dokumentacją powykonawczą
- protokoły pomiarów hałasu
- dokumentację powykonawczą
- DTR urządzeń i instrukcję obsługi dla urządzeń i instalacji wraz z instrukcją eksploatacji i konserwacji
- Dopuszczenia do stosowania wszelkich materiałów użytych przy wykonaniu instalacji (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT)
- Gwarancje i warunki gwarancji

#### **a) Wymagania przeciwpożarowe.**

Kanały stalowe nawiewne i wyciągowe na odcinkach zabudowanych do kratek należy izolować matami z wełny mineralnej o grubości 30 mm, z zewnątrz folią aluminiową lub płytami GULLFIBER. Poza tym w razie sygnału pożarowego z centrali p.poż muszą być wyłączone wszystkie silniki w wentylatorach nawiewnych.

Wymagania i rozwiązania powinny być uwzględnione w projekcie ochrony pożarowej i w projekcie elektrycznym sterowania.

#### **b) Ochrona przed korozją.**

Zabezpieczenia antykorozyjne projektowanych instalacji przyjęto zgodnie z instrukcją KOR-3A. Przyjęto środowisko miejskie, klasa druga środowisko korozyjne N-PK-AO, agresywność 2. Elementy stalowe oraz ocynkowane uszkodzone należy oczyścić z pyłu i rdzy, odtłuścić rozpuszczalnikami organicznymi. Następnie pomalować dwukrotnie farbą nawierzchnią ogólnego stosowania o symbolu 22/XX/0

#### **c) Montaż, rozruch i odbiór.**

Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z niniejszym projektem, zarówno rysunkami jak i opisem. Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym. Montaż urządzenia i rozruch technologiczny może wykonywać tylko wykonawcza firma specjalistyczna zgodnie z projektem technicznym i wymaganiami zawartymi w instrukcjach i dokumentacji technicznej – ruchowej urządzenia

Rozruch instalacji obejmuje;

- programowanie sterowników
- regulację nastaw wszelkich blokad, sygnalizacji ręcznego sterowania, pomiarów i zabezpieczeń
- uruchomienie instalacji przez 72 godziny bezawaryjnej pracy
- oddanie instalacji do eksploatacji użytkownikowi wraz z pełną dokumentacją powykonawczą i dokumentacją rozruchową


# BILANS POWIETRZA BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE

					nawiew		wyciąg	
Nr pom	Nazwa pomieszczenia	H	F	Vk	krotn wym.	Vn	krotn wym.	Vw
		m	m2	m3		m3/h		m3/h
	<b>parter</b>							
	pokój biurowy	3,5	19,43	68,005	3	200	3	200
	pokój biurowy	3,5	24,79	86,765	3	260	3	260
	pokój biurowy	3,5	9,96	34,86	3	100	3	100
	czytelnia i komputery	3,5	164,7	576,45	5	2900	5	2900
	pokój biurowy	3,5	24,28	84,98	3	250	3	250
	pokój biurowy	3,5	19,12	66,92	3	200	3	200
	hol	3,5	35,06	122,71	2	250	2	250
	<b>pietro</b>							
	biblioteka dla dzieci	4	120,49	481,96	5	2400	5	2400
	pom. socjalne	4	11,42	45,68	4	180	4	180
	biblioteka dorosłych	4	152,75	611	5	3100	5	3100
	hol	4	30,45	121,8	2	250	2	250
						10100		10100
	<b>poddasze</b>							
	sala ekspozycyjna	3,5	187,8	657,3	4	2629	4	2629
	szatnia	3,5	5,94	20,79	5	100	5	100
	szatnia	3,5	5,94	20,79	5	100	5	100

2829

2829

# INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ




RZUT PARTERU SKALA 1:100

Projektowanie Instalacji Sanitarnych, Dłuszyn ul. E. Plater 7/14 fax. 089-523-58-47 tel. 089-523-23-25			
PRZEDMIOT RYSUNKU Instalacja wentylacji mechanicznej		OBIEKT Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna ADRES ul. Górna 1, Dobrze Miasto	
1:100	PROJEKTOWAŁ	inż. Roman PRZYTYŁA	201/94/OL §13.1.4a
08.2006	OPRACOWAŁ	ngr Piotr Tabaka	S BRANŻ 1
DATA	SPRAWDZIŁ	Zbigniew RYMANIS	
NR ZLECENIA	UPRAWN	PDPIS	NR RY.




# INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ



RZUT PIĘTRA SKALA 1:100

Projektowanie Instalacji Sanitarnych, Dłusztyn ul. E. Plater 7/14 Fax. 089-523-58-47 tel. 089-523-23-25			
PRZEDMIOT RYSUNKU Instalacja wentylacji mechanicznej	OBIEKT Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna ADRES ul. Górna 1, Dobrze niasło		
1:100	PROJEKTOWAŁ inż. Roman PRZYTYŁA	201/94/DL §13.1.4b	5
08.2006	OPRACOWAŁ mgr Piotr Tabaka		BRANZA
DATA	SPRAWDZIŁ Zbigniew RYMANIS		2
NR ZLECENIA		UPPRAWN	PODPIS NR RYS.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ



RZUT PODDASZA SKALA 1:100

Projektowanie Instalacji Sanitarnych, Dłzstyn ul. E. Plater 7/14 Fax. 089-523-58-47 tel. 089-523-23-25			
PRZEDMIOT RYSUNKU Instalacja wentylacji mechanicznej		OBIEKT Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna ADRES ul. Górna 1, Dobrze miasto	
1:100 SKALA	PROJEKTOWAŁ	inż. Roman PRZYTUŁA	201/94/01 §13.1.4c
08.2006 DATA	OPRACOWAŁ	ngr Piotr Tabaka	
NR ZLECENIA	SPRAWDZIŁ	Zbigniew RYMANIS	
	UPRAWNIŁ	PODPIS	NR RYS.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ



PRZEKRÓJ 2-2 SKALA 1:100

Projektowanie Instalacji Sanitarnych, Olsztyn ul. E. Plater 7/14 fax. 089-523-58-47 tel. 089-523-23-25				
PRZEDMIOT RYSUNKU Instalacja wentylacji mechanicznej		OBIEKT Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna ADRES ul. Górna 1, Dobrze niasło		
1:100 SKALA	PROJEKTOWAŁ	inż. Roman PRZYTUŁA	201/94/OL §13.1.4a	S BRANŻA 4
09.2006 DATA	OPRACOWAŁ	mgr Piotr Tabaka		
	SPRAWDZIŁ	Zbigniew RYMANIS		
NR ZLECENIA			UPRAWN PODPIS	NR RYS.





KARTA DANYCH TECHNICZNYCH  
NUMER OFERTY: 123/OL/2006n

Nazwa	VS 120 WCL 2	Zawartość glikolu	0 %
Spadek ciśnienia	35 Pa	Spadek ciś. czynnika	7,18 kPa
Prędkość powietrza	2,1 m/s	Temp. czynnika przed	80 °C
Pow. wlot zima	-6,4 °C	Temp. czynnika za	60 °C
Pow. wylot zima	22 °C	Przepływ czynnika	4,16 m³/h
Pow. wlot lato	30 °C	Moc grzewcza	96,54 kW
Pow. wylot lato	30 °C	Typ kolektora	R 1 1/4"
Rodzaj glikolu	Etylenowy		



**Sekcja wentylatorowa**

Wentylator		Wielkość mechaniczna	112
Nazwa	VS 100/150 DRCT.DR.FAN	Częstotliwość	51,1 Hz
	1 v.2	Prąd	8,2 A
Ciśnienie statyczne	671 Pa	Moc	4 kW
Ciśnienie dynamiczne	48 Pa	Pobór mocy elektrycznej	3,088 kW
Ciśnienie dyspozycyjne	400 Pa	Obroty	1440 1/min
Sprawność	79 %	Zespół wentylatorowy	VS 100-150 1
Obroty	1471 1/min		DRCT.DR.PLUG.FAN.ASM
Moc na wale	2,546 kW		56/4/4 v.2
Silnik	M 4/4P v.2	Przebiegię częstotliwości	VS 21-150 FC 4 1

**Tłumik szumu**

Nazwa	VS 120 SLCR	Spadek ciśnienia	14 Pa
-------	-------------	------------------	-------

**Tabela hałasu**

Częst.		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Lw dB(A)
Wlot	dB	76,3	79,2	79	73	69,7	61,3	56,8	79,3
Wylot	dB	72,8	71,9	62,2	53,4	47,2	42,3	38,5	65,7
Otoczenie	dB	72,3	72,8	66,3	60,2	58,1	44,3	36,8	68,4
Ciś. akust. **	dB(A)	45,2	53,2	52,1	49,2	48,3	34,3	24,7	57,4

(\*\*) Orientacyjne dane ciśnienia akustycznego.

**Część wywiewna**

**Tłumik szumu**

Nazwa	VS 120 SLCR	Spadek ciśnienia	14 Pa
-------	-------------	------------------	-------



**Filtr**

Nazwa	VS 120 B.FLT G4	Typ	EU4
Spadek ciśnienia	89 Pa		



**Sekcja wentylatorowa**

Wentylator		Wielkość mechaniczna	112
Nazwa	VS 100/150 DRCT.DR.FAN	Częstotliwość	41,4 Hz
	1 v.2	Prąd	8,2 A
Ciśnienie statyczne	256 Pa	Moc	4 kW
Ciśnienie dynamiczne	48 Pa	Pobór mocy elektrycznej	1,461 kW
Ciśnienie dyspozycyjne	0 Pa	Obroty	1440 1/min
Sprawność	71 %	Zespół wentylatorowy	VS 100-150 1
Obroty	1193 1/min		DRCT.DR.PLUG.FAN.ASM
Moc na wale	1,205 kW		56/4/4 v.2
Silnik	M 4/4P v.2	Przebiegię częstotliwości	VS 21-150 FC 4 1

**Odkraplacz**

Nazwa	VS 120 DRP.ELTR	Spadek ciśnienia	11 Pa
-------	-----------------	------------------	-------

**Tabela hałasu**

Częst.		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Lw dB(A)
Wlot	dB	66,1	64,9	54,9	46	39,8	33,8	30	58,6
Wylot	dB	74,6	77,2	75,7	70,6	64,3	52,8	46,3	76,1
Otoczenie	dB	68,6	68,8	62	55,8	53,7	39,8	32,3	64,3



KARTA DANYCH TECHNICZNYCH  
NUMER OFERTY: 123/OL/2006n

Częst.	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Lw dB(A)
Ciś. akust. ** dB(A)	41,5	49,2	47,8	44,8	43,9	29,8	20,2	53,3
(**) Orientacyjne dane ciśnienia akustycznego.								

Opcje					
Filtr EMC	VS 21-150 FC RFI 1B	1	Przepustnica	VS 120 A.DAMP 1751x832	1
Filtr EMC	VS 21-150 FC RFI 1B	1	Oświetlenie	VS 00 INT.LIGHTNG 230 VAC	4
Czerpnia / wyrzutnia	VS 120 NTK/TRM.ASM	1	Wizjer	VS 00 VIEW.FIND	4
Czerpnia / wyrzutnia	VS 120 NTK/TRM.ASM	1	Zespół okapów	VS 00 7 mod ROOF	1
Połączenie elastyczne	VS 120 FLX.CNC 1751x832	1	Zespół okapów	VS 00 6 mod ROOF	1
Połączenie elastyczne	VS 120 FLX.CNC 1751x832	1	Zespół okapów	VS 00 1 mod ROOF	1
Przepustnica	VS 120 A.DAMP 1751x832	1			


Automatyka AP-33R					
Zestaw zasilający	VS 21-150 CG PWR.MOD.SUP-EXH	1	Silownik przepustnicy	VS 00 AD.ACTR ON-OFF	1
Wkładka topikowa	VS 21-150 FUSE gG 16A	1	Silownik przepustnicy	VS 00 AD.ACTR 0-10	1
Wkładka topikowa	VS 21-150 FUSE gG 16A	1	Zespół zaworu	VS 00 3W.VLV 16	1
Interfejs HMI Basic	VS 0 HMI Basic	1	Presostat	VS 10-150 DFF.PRSS.GG 400 Pa	1
Interfejs HMI Advanced	VS 0 HMI Advanced	1			
Czujnik temperatury kanałowy	VS 00 TEMP.SNR DUCT	3	Presostat	VS 10-150 DFF.PRSS.GG 400 Pa	1
Silownik przepustnicy	VS 00 AD.ACTR ON-OFF/S	1	Termostat przeciwwymroziowy	VS 55-150 FROST.THMST 6m	1
			Uchwyt kapilary	VS CPLRY.GRIP.SET 3#	2

Szafa automatyki VS 21-150 CG ACX36-2
---------------------------------------



KARTA DANYCH TECHNICZNYCH  
NUMER OFERTY: 123C/OL/2006n

1. 1 (Poddasze), Dachowa  
RODZAJ: Nawiewna  
ZESTAW: VS-40-R-M/HC/S  
WIELKOŚĆ: 40  
NAWIEW: 2800 m³/h  
GRUBOŚĆ IZOLACJI: 40 mm  
CIŚNIENIE DYSPOZYCYJNE: 300 Pa  
MASA CENTRALI (+/- 10%)\*: 385 kg  
SFP: 0,23 W/m³/h



BLOKI OPCJONALNE STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ CENTRALI BAZOWEJ.  
(\*) Masa urządzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.

Oznaczenie	W	H	Hf	L	K	LM	LS	Lt	h <sub>xw</sub>	h <sub>2xw2</sub>	h <sub>3xw3</sub>
wymiaru	1168	620	40	1856	0	731	1097	3684	440x1028	250x660	313x380
Wymiar											

Część nawiewna

	<b>Komora mieszania</b>										
Typ	KM VS40										
Spadek ciśnienia (nawiew)				0 Pa							
Spadek ciśnienia (wywiew)				0 Pa							
Prędkość pow. (nawiew)				1,4 m/s							
Prędkość pow. (wywiew)				0 m/s							
Pow. wlot nawiewu zima	-22 °C			90 %							
Pow. wlot nawiewu lato	30 °C			45 %							
Pow. wlot wywiewu zima	11,6 °C			29 %							
Pow. wlot wywiewu lato	20 °C			20 %							
Pow. wlot wywiewu zima	20 °C			20 %							
Pow. wlot wywiewu lato	22 °C			60 %							
Sprawność temperaturowa (zima)				80 %							
Sprawność temperaturowa (lato)				0 %							
Sprawność wilgotnościowa (zima)				80 %							
Sprawność wilgotnościowa (lato)				0 %							
Moc całkowita odzysku (zima)				36,1 kW							
Moc całkowita odzysku (lato)				0 kW							
Moc jawna odzysku (zima)				31,5 kW							
Moc jawna odzysku (lato)				80 %							
Stopień recyrkulacji											

	<b>Filtr</b>										
Nazwa	VS 40 B.FLT G4										
Spadek ciśnienia	86 Pa										
Typ	EU4										

	<b>Nagrzewnica elektryczna</b>										
Nazwa	VS 40 HE 72 AT										
Spadek ciśnienia	14 Pa										
Prędkość powietrza	2 m/s										
Pow. wlot zima	11,6 °C			29 %							
Pow. wlot zima	21,2 °C			16 %							
Pow. wlot lato	30 °C			45 %							
Pow. wlot lato	30 °C			45 %							
Moc elektryczna				72 kW							
Moc grzewcza				9 kW							

	<b>Chłodnica freonowa jednosekcyjna</b>										
Nazwa	VS 40 DX 4-1										
Spadek ciśnienia	70 Pa										
Prędkość powietrza	1,8 m/s										
Pow. wlot zima	21,2 °C			16 %							
Pow. wlot zima	21,2 °C			16 %							
Pow. wlot lato	32 °C			45 %							
Pow. wlot lato	16,9 °C			86 %							
Temp. parowania DXu	6 °C										
Typ czynnika chłodzącego	R407c										
Moc chłodnicza				22 kW							
Typ kolektora	Ø22/Ø35										

	<b>Sekcja wentylatorowa</b>										
Wentylator											
Wielkość mechaniczna	90										



KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

NUMER OFERTY: 123C/OL/2006n

Nazwa	VS 40 DRCT.DR.FAN 1 v.2	Częstotliwość	64,6 Hz
Ciśnienie statyczne	479 Pa	Prąd	3,4 A
Ciśnienie dynamiczne	23 Pa	Moc	1,5 kW
Ciśnienie dyspozycyjne	300 Pa	Pobór mocy elektrycznej	0,649 kW
Sprawność	79 %	Obroty	1420 1/min
Obroty	1836 1/min	Zespół wentylatorowy	VS 40 1
Moc na wale	0,498 kW		DRCT.DR.PLUG.FAN.ASM
Silnik	M 1,5/4P v.2		35/1,5/4 v.2
		Przełącznik częstotliwości	VS 21-150 FC 1,5 1

Tłumik szumu

Nazwa	VS 40 SLCR	Spadek ciśnienia	9 Pa
-------	------------	------------------	------

Tabela hałasu

Częst.		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Lw dB(A)
Wlot	dB	69,2	73,4	73,6	68,8	62,6	52,2	47,7	73,9
Wylot	dB	64,2	63,4	53,7	44,8	38,6	33,7	29,9	57,2
Otoczenie	dB	64,2	65	58,9	53	51	37,2	29,7	61
Ciś. akust. **	dB(A)	37,1	45,4	44,7	42	41,2	27,2	17,6	50

(\*\*) Orientacyjne dane ciśnienia akustycznego.

Opcje

Filtr EMC	VS 21-150 FC RFI 2 1	Oświetlenie	VS 00 INT.LIGHTNG 2
Czerpnia / wyrzutnia	VS 40 1		230 VAC
	NTK/TRM.ASM	Wizjer	VS 00 VIEW.FIND 2
Połączenie elastyczne	VS 30/40 FLX.CNC 1	Zespół okapów	VS 00 5 mod ROOF 1
	380x313	Zespół okapów	VS 00 5 mod ROOF 1
Połączenie elastyczne	VS 40-75 FLX.CNC 1		
	1028x440		

Automatyka AS-74R

Zestaw zasilający	VS 21-150 CG 1	Czujnik temperatury kanałowy	VS 00 TEMP.SNR 3
	PWR.MOD.SUP		DUCT
Wkładka topikowa	VS 21-150 FUSE gG 1	Siłownik przepustnicy	VS 00 AD.ACTR 2
	25A		0-10
Interfejs HMI Basic	VS 0 HMI Basic 1	Presostat	VS 10-150 1
Interfejs HMI Advanced	VS 0 HMI Advanced 1		DFF.PRSS.GG 400
			Pa
		Presostat	VS 10-150 1
			DFF.PRSS.GG 400
			Pa

Szafa automatyki VS 21-150 CG ACX36-2

## Seria APS-V

ASKMAS® - zespoły  
skraplające chłodzone powietrzem


## DANE TECHNICZNE ASKMAS®

Zespoły skraplające serii  
APS -VUwaga: warunki nominalne wg Eurovent:  
5°C odparowanie, 35°C temperatura zewnętrzna

Typ urządzenia	APS 015V	APS 020V	APS 025V	APS 035V	APS 040V
R 407C Nominalna wydajność chłodnicza (kW)	17,6	22,7	26,9	32,6	40,2
COP (W / W)	3,4	2,9	2,9	2,9	2,9
Ilość sprężarek chłodniczych	1	1	1	1	1
Typ sprężarki chłodniczej	Hermetyczna tłokowa			Hermetyczna scroll	
Ilość stopni kontroli wydajności (%)	0/100	0/100	0/100	0/100	0/100
Ilość wentylatorów skraplacza	2	2	2	2	2
Linia ssania (inch)	1 1/8	1 1/8	1 1/8	1 1/8	1 1/8
Linia cieczy (inch)	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8

## UWAGA:

Na życzenie klienta, zespoły mogą być dostarczane ze sprężarkami hermeticznymi typ scroll w całym zakresie serii. Proszę o kontakt z MAS Sp. Z o.o.

GABARYTY  
ZEWNĘTRZNE

Typ urządzenia	APS 015V	APS 020V	APS 025V	APS 035V	APS 040V
Szerokość (C) (mm)	1300	1300	1300	1450	1450
Głębokość (B) (mm)	680	680	680	680	680
Wysokość (A) (mm)	1350	1350	1350	1580	1580
Ciężar (kg)	180	180	210	328	350

PODSTAWOWE  
DANE  
ELEKTRYCZNE

ASKMAS®

Zespoły skraplające serii  
APS-VUwaga: warunki nominalne wg Eurovent:  
5°C odparowanie, 35°C temperatura zewnętrzna

Typ urządzenia	APS 015V	APS 020V	APS 025V	APS 035V	APS 040V
ZESPÓŁ ŁĄCZNIE					
Nominalny pobór mocy ( kW )	5,2	7,9	9,2	11,2	13,7
Nominalny prąd pracy( A )	8,7	13,7	16,0	21,5	24,6
Max. prąd pracy (A)	17	22	27	37	37
Prąd rozruchu (A)	81	77	92	128	177
Napięcie zasilania	400/3/50				
SPRĘŻARKA					
Nominalny pobór mocy ( kW )	4,8	7,5	8,8	10,3	12,8
Nominalny prąd pracy ( A )	8,7	13,3	15,6	19,9	22,9
Typ rozruchu	BEZPOŚREDNI				
WENTYLATORY SKRAPLACZA					
Pobór mocy ( kW )	0,4	0,4	0,4	0,8	0,8
Pobór prądu ( A )	1,5	1,5	1,5	1,7	1,7

BSH

Klima

POLSKA

BSH KLIMA POLSKA Sp. z o.o.

PL 04-393 Warszawa, ul. Siennicka 29

Tel.: +48-22 / 870-39-93 Fax: +48-22 / 870-39-41

e-mail: [biuro@bsh.pl](mailto:biuro@bsh.pl) Internet: <http://www.bsh.pl>

WENTYLATOR DACHOWY PROMIENIOWY  
DANE TECHNICZNE  
DRV - MINIVENT 1-3

035

Typ	Waga ok.  [kg]	Ilość obrotów silnika  [min <sup>-1</sup> ]	Moc silnika  [kW]	Prąd znamio- nowy przy 400V 50 Hz [A]	Ilość powietrza (m³/h)	
					swobodne zasysanie bez klapy odcinającej	swobodne zasysanie z klapą odcinającą
DRV-Minivent 1 *	8,5	1400/1230	0,046	0,2	490/430	480/420
DRV-Minivent 2 *	9	1400/1200	0,057	0,24	620/530	600/510
DRV-Minivent 3 *	9	1310/1000	0,065	0,28	730/560	705/540

\* Silniki można regulować w 100 % transformatorem lub elektronicznie

**Wartości dotyczące hałasu**  
odpowiednio do stron " Dane Akustyczne" , w odniesieniu do swobodnego zasysania przy V<sub>max</sub>  
bez klapy odcinającej, lecz z kanałem zasysania

Poziom hałasu L<sub>PA</sub> (dB)

Typ	Ilość obrotów silnika  [min <sup>-1</sup> ]	Poziom hałasu L <sub>PA</sub> na dachu, r = 4 m  [ dB]	Poziom hałasu L <sub>PA</sub> w pomieszczeniu, r = 4 m, Tm = 1,6 s V = 500 m³ [ dB]
DRV-Minivent 1	1400/1230	50/47	51/48
DRV-Minivent 2	1400/1200	51/48	52/49
DRV-Minivent 3	1310/1000	52/47	53/48
Wpływ klapy odcinającej		+ 2 dB	+ 3 dB

Całkowity poziom mocy akustycznej L<sub>Wges</sub> (dB)

Typ	Ilość obrotów silnika  [min <sup>-1</sup> ]	Całkowity poziom mocy akustycznej w odniesieniu do otworu zasysania  [ dB]
DRV-Minivent 1	1400/1230	66/63
DRV-Minivent 2	1400/1200	67/64
DRV-Minivent 3	1310/1000	68/63
Wpływ klapy odcinającej		+ 4 dB

Relatywny poziom mocy akustycznej L<sub>W rel.</sub> (dB) – wartości średnie

Wpływ ilości powietrza na całkowity poziom mocy akustycznej  
L<sub>PA</sub> L<sub>W ges.</sub> i na poziom hałasu L<sub>PA</sub>

Ilość powietrza w %	100	75	50	25
L <sub>Wges</sub> [dB]	0	0	-2	0
L <sub>PA</sub> [dB]	0	-1	-3	0

Samoczynna klapa odcinająca

Króciec elastyczny

Cokół stalowy na dach gładki

DRV

# 11.96



Generated by CADvent 4.0.0.651

## Cadvent specyfikacja materia³owa

Nazwa projektu Wentylacja mechaniczna  
Nazwa czêœci Dobre Miasta  
Zaprojektowane przez: Roman Przytula  
Data: 2006

Type:	Producent:	material	Produkt ID:	Obszar:	Iloœæ/m2
-------	------------	----------	-------------	---------	----------

### Nawiewniki

#### LINDAB

Galvanized

CRL-125	30
CRL-160	10
CRL-200	16
CRL-250	4
MBA-0-125 125	2
MBA-0-200 200	10

#### SPECIAL

Galvanized

DAD 160 : 2,00	(6+6) 12
----------------	----------

Nazwa projektu Wentylacja mechaniczna  
Nazwa części Dobre Miasta  
Zaprojektowane przez: Roman Przytula  
Data: 2006

Type:	Producent:	material	Produkt ID:	Obszar:	Ilość/m2
Elementy okrągłe					
		Galvanized			
		BFU 315 90			5
		BFU 500 90			8
		BFU 630 90			4
		BFU 800 90			2
		BU 100 90			10
		BU 125 90			21
		BU 160 90			14
		BU 200 90			25
		BU 250 90			4
		RCFU 125 100			3
		RCFU 160 100			7
		RCFU 160 125			4
		RCFU 200 125			3
		RCFU 200 160			2
		RCFU 250 200			3
		RCFU 315 200			1
		RCFU 315 250			6
		RCFU 400 315			3
		RCFU 500 400			3
		RCFU 630 500			1
		RCLU 800 500			1
		RCLU 800 630			1
		RCU 315 200			6
		TCPU 125 125			13
		TCPU 160 125			2
		TCPU 160 160			5
		TCPU 200 100			2
		TCPU 200 160			1
		TCPU 200 200			1
		TCPU 250 100			1
		TCPU 250 160			1
		TCPU 250 250			1
		TCPU 315 100			2
		TCPU 315 125			1
		TCPU 315 160			1
		TCPU 315 315			6
		TCPU 400 125			2
		TCPU 400 200			2

Lindab Sp. z o.o.

ul.Kolejowa 311  
05-092 Łomianki  
tel. 022 751 88 90  
fax 022 751 06 67

Nazwa projektu    Wentylacja mechaniczna  
Nazwa części      Dobre Miasta  
Zaprojektowane przez:    Roman Przytula  
Data:                    2006

Type:	Producent:	material	Produkt ID:	Obszar:	Ilość/m2
Elementy okrągłe					
		Galvanized			
		TCPU 400 250			1
		TCPU 500 125			1
		TCPU 500 200			2
		TCPU 500 250			1
		TCPU 500 315			1
		TCPU 630 100			3
		TCPU 630 125			3
		TCPU 630 200			1
		TCPU 630 250			1
		TCU 800 800			1
		XCU 315 200			1
		XCU 400 200			1
		XCU 500 125			1
		XCU 500 200			2

Przepustnice okrągłe

LINDAB

	Galvanized	
	IRIS 100	7
	IRIS 125	6
	IRIS 160	3
	IRIS 200	6
	IRIS 315	5



Nazwa projektu    Wentylacja mechaniczna  
Nazwa części     Dobrze Miasta  
Zaprojektowane przez:    Roman Przytula  
Data:                2006

Type:	Producent:	material	Produkt ID:	Obszar:	Ilość/m2
Kanały okrągłe					
LINDAB					
Galvanized					
		SR 100 3000			12
		SR 125 3000			20
		SR 160 3000			8
		SR 200 3000			14
		SR 250 3000			4
		SR 315 3000			8
		SR 400 3000			5
		SR 500 3000			14
		SR 630 3000			14
		SR 800 3000			5

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

NAZWA INWESTYCJI : Biblioteka - wentylacja mechaniczna  
ADRES INWESTYCJI : ul. Górna 1 Dobre Miasto  
INWESTOR : Urząd Miasta  
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 14 11-040 Dobre Miasto  
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Artur Buczyński  
DATA OPRACOWANIA : 17,03,2006



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17,03,2006

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-17 0323-01 analogia	Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna N/W 10100/10100 m3/h VS-120-R-PH/SS prod. VTS Clima	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-17 0322-01 analogia	Centrala wentylacyjna nawiewno N=3500 m3/h VS-55-R-M/HC/S prod. VTS Clima	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 7-24 0153-03	Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe,rotacyjne i śrubowe dostarczane w całości o masie 180 kg APS 020V	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-17 0201-01	Wentylatory promieniowe o śr.otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 110 kg)	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 2- 17 0206-01 analogia	Wentylatory osiowe o śr.otworu ssącego 160 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR-W 2- 17 0203-03 analogia	kurtyny powietrzne elektryczne prod BSH Klima	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-17 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm	szt.		
	40		szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
8	KNR 2-17 0140-02	Anemostaty kołowe typ D o śr.do 280 mm	szt.		
	20		szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNR 2-17 0140-02 analogia	Dysze dalekiego zasięgu DAD	szt.		
	12		szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR 2-17 0139-01 analogia	Komora wyrównawcza MBA	szt.		
	12		szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNR 2-17 0123-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 100 mm - udział kształtek do 55 %	m <sup>2</sup>		
	11.31		m <sup>2</sup>	11.310	
				RAZEM	11.310
12	KNR 2-17 0123-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 55 %	m <sup>2</sup>		
	62.01		m <sup>2</sup>	62.010	
				RAZEM	62.010
13	KNR 2-17 0123-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 315 mm - udział kształtek do 55 %	m <sup>2</sup>		
	33.18		m <sup>2</sup>	33.180	
				RAZEM	33.180
14	KNR 2-17 0123-04	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 400 mm - udział kształtek do 55 %	m <sup>2</sup>		
	18.85		m <sup>2</sup>	18.850	
				RAZEM	18.850
15	KNR 2-17 0123-05	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 630 mm - udział kształtek do 55 %	m <sup>2</sup>		
	149.1		m <sup>2</sup>	149.100	
				RAZEM	149.100
16	KNR 2-17 0123-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 800 mm - udział kształtek do 55 %	m <sup>2</sup>		
	37.70		m <sup>2</sup>	37.700	
				RAZEM	37.700

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-17 0131-01	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 100 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
18	KNR 2-17 0131-02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ IRIS do przewodów o śr. do 200 mm	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
19	KNR 2-17 0131-03	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ IRIS do przewodów o śr. do 315 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
20	KNR 2-15 0403-03	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 25-32 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
21	KNR 2-15 0112-04	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 32 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 2-15 0603-04	Rurociągi miedziane śr. zew. 22 mm	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
23	KNR 2-15 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000