

Dobre Miasto, dnia 18.07.2019 r.

Nasz znak: ZUW 703/62/2019

Urząd Miejski w Dobrym Mieście  
ul. Warszawska 14  
11-040 Dobre Miasto

Odpowiadając na wniosek z dnia 08.07.2019 w sprawie wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, Zakład Usług Wodnych Sp. o.o. w Dobrym Mieście informuje, że odprowadzenie wód opadowych i roztopowych dla nieruchomości położonych w Dobrym Mieście, przy ul. Kajki (działki oznaczone geodezyjnie Nr 7/45, 11/13, 15/19, 15/15 obręb 3 w Dobrym Mieście) należy projektować według następujących zasad:

1. Budowa sieci wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Sieć kanalizacji deszczowej projektować i wybudować do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 315 mm położonej w ul. Kopernika Dz. nr 15/15.
3. Włączenie wykonać do istniejącej studni rewizyjnej o rzędnych: w-95,14, d-92,23.
4. Projekt techniczny w 2 egz. należy przedłożyć do uzgodnienia w Zakładzie Usług Wodnych Sp. z o.o..
5. Termin rozpoczęcia prac związanych z budową i podłączeniem do studni rewizyjnej sieci kanalizacji deszczowej należy uzgodnić na 7 dni przed rozpoczęciem prac z ZUW Sp. z o.o. w Dobrym Mieście.
6. Zakończone prace zgłosić do odbioru częściowego w otwartym wykopie.
7. Podstawą do odbioru końcowego jest wykonanie sieci zgodnie z dokumentacją techniczną, przedłożenie inwentaryzacji powykonawczej oraz wyniku z monitoringu kamerą inspekcyjną sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej.
8. Włączenie do sieci kanalizacji deszczowej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej.
9. Niniejsze warunki tracą ważność po upływie dwóch lat od daty wydania.

PREZES ZARZĄDU

  
Roman Przewoźny